

Beschlussvorlage**VOA/2905/2021/GBE****Beschluss der Gemeindevertretung Bentwisch über den Standort einer neuen Trafo Station in Groß Kussewitz**

Amt/Aktenzeichen: Ordnungsamt /	Erstellungsdatum: 19.10.2021
Verfasser: Camps, Torsten	Status: öffentlich

Beratungsfolge:	
Datum der Sitzung	Gremium
28.10.2021	Gemeindevertretung Bentwisch

Sachverhalt:

Im Ortsteil Groß Kussewitz ist es notwendig durch die E.dis eine neue Trafostation zu installieren. Durch das neue Wohngebiet erhöht sich die Gesamtleistung, die die alte Trafostation nicht bewältigen kann. Ein größerer Trafo passt nicht in den alten Baukörper hinein, ebenso passt ein größerer Baukörper nicht auf das eingezäunte Grundstück am alten Standort, zudem befindet sich der alte Standort auf Privatgrundstück. Die E.dis möchte im Rahmen des bestehenden Konzessionsvertrages mit der Gemeinde öffentliche Flächen, die sich in Gemeindebesitz befinden, für diese Maßnahme nutzen. Es waren bisher 3 Vorschläge für einen neuen Standort von der E.dis vorgesehen. Der erste zwischen den beiden Teichen wurde vom Landkreis Rostock verweigert, da die Teiche inkl. Baumbestand ein Biotop darstellen. Der zweite Vorschlag auf der Grünfläche neben der Kreuzung Eschenstraße und Schmiedeweg wurde seitens der Gemeinde verwehrt, da hier ev. ein Kreisverkehr entstehen soll. Der 3. Vorschlag, die neue Station in den neuen B- Plan aufzunehmen, wurde von den privaten Eigentümern abgelehnt. Die neue Variante ist links vom Parkplatz im Schmiedeweg auf der Grünfläche Flur 1 Flurstück 10/2 der Gemarkung Groß Kussewitz (Siehe Anlage). Für diesen Standort bedarf es einen Beschluss durch die Gemeindevertretung Bentwisch.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung empfiehlt der Gemeindevertretung Bentwisch den Standort links vom Parkplatz im Schmiedeweg auf der Grünfläche Flur 1 Flurstück 10/2 der Gemarkung Groß Kussewitz zu beschließen. Die Trafostation ist so zu errichten, dass sie keinerlei Parkflächen beansprucht und auf einem erhöhten Fundament errichtet wird, um so bei ev. Hochwasser der beiden Teiche Schäden zu vermeiden.

Stellungnahme des Bauausschusses:

Der Bauausschuss der Gemeinde Bentwisch empfiehlt der Gemeindevertretung Bentwisch mit 8 Ja – Stimmen den Antrag der E.dis zum geplanten Standort mit der Auflage, die Trafostation höher zu setzen (zum Schutz vor eventuellem Hochwasser der beiden Teiche), zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Bentwisch beschließt für die neue größeren Trafostation der E.DIS den Standort links neben dem Parkplatz im Schmiedeweg Flur 1 Flurstück 10/2 der Gemarkung Groß Kussewitz zu genehmigen. Die Trafostation muss auf einem erhöhten Fundament errichtet werden, um bei eventuellem Hochwasser der beiden Teiche Schäden zu vermeiden und es dürfen keine Parkflächen beansprucht werden.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Vertreter:

davon anwesend:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Anlage/n

Plan_Bau Blatt 3