



geplante Trafostation
 Groß Kussewitz
 IONS-FS KKT 1000
 mit 630 kVA Trafo
 2,40 m x 3,10 m +1 m
 Umpflasterung

Achtung Gasleitung!

Verlegung im Gehweg

Achtung Gasleitung!

Achtung Gasleitung!

3x Einbindung
 in vorh. KVS

- Legende Oberflächen:**
- (Bi) -Bitumen
 - (B) -Beton
 - (NPF) -Natursteinpflaster
 - (Gpl) -Gehwegplatten
 - (BPf) -Betonsteinpflaster
 - (u) -unbefestigt
 - (RaG) -Rasengittersteine
 - (Sch) -Schotter
 - (Ra) -Rasen

Das Kartenwerk des Katasteramtes wurde örtlich nicht überprüft.
 O. g. Daten wurden elektronisch übernommen.
 Für die Richtigkeit hinsichtlich der o. g. Bestandteile wird
 daher keine Gewähr übernommen. Die dargestellten Grundstücks-
 grenzen dienen nur Übersichtszwecken. Sie besitzen keine rechtliche
 Verbindlichkeit und ersetzen nicht ggf. erforderliche Grenzfest-
 stellungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure.

Hinweise zur Kabel- Rohrverlegung

Der Leitungsraben ist gemäß E.DIS Werknorm auszubilden.

Im Baubereich befinden sich Anlagen der technischen Versorgung.
 Diese sind teilweise in den übergebenen Bestandsunterlagen aufgezeigt.
 Der Bauausführende hat sich vor Baubeginn durch die Eigentümer bzw.
 Rechtsträger der Anlagen einweisen zu lassen. (Schachtschein)
 Der vorhandene Kabelbestand ist nicht vollständig und maßgenau eingezeichnet.
 Hinweise in den Zustimmungen und Genehmigungen beachten!

- Abdeckung: - Warnband 0.30m über Kabel
 Schutzrohre: - HA-Kabel DN 50 x 2.4 PVC-hart
 ON-Kabel DN 110 x 3.2 PVC-hart
 MS-Kabel DN 140 x 4.1 PVC-hart

Belange Naturschutz:

"Gehölze sind gemäß der DIN 18920
 bzw. RAS-LP4 zu schützen"

- Legende:**
- 20 kV Kabel geplant
 - 1 kV Kabel geplant
 - Demontage / außer Betrieb
 - 20 kV Kabel / Freileitung vorhanden
 - 1 kV Kabel vorhanden
 - Bestand Hansegas Gasleitung

IPP ESN Power Engineering GmbH Niederlassung Greifswald Am Gorzberg 6 17489 Greifswald		Maßstab: 1 : 500 Lagebezug: ETRS 89 Plannummer: 12.324.505.094
Datum: 11.10.2021 Name: A. Kolbow		TrSt. Groß Kussewitz "Am Park"
Bearb.: 11.10.2021 Gepr.: Norm.: Gez.: 11.10.2021 A. Lenz		
		Vorplanung
Blatt: 8 3 Bl.		Ersatz für: Ersatz durch: